

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
отделение надзорной деятельности Верхнеколымского района
Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)**

678770. Республика Саха (Якутия) Верхнеколымский район п. Зырянка ул. Транспортная, 7 т. 8 411 55 4 22 69

Предписание № 12 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
юридическому лицу Муниципальному казенному общеобразовательной организации «Нелемнинская
средняя общеобразовательная школа имени Спиридонова П. И. - Текки- Одулока» муниципального
района Верхнеколымский улус (район) РС (Я)

15.03.17г.

п. Зырянка

На основании распоряжения № 12 от 07 марта 2017 года начальника ОНД по Верхнеколымскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я) майора внутренней службы Реброва П. В. в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания № 7/1/1 от 02 марта 2016 года срок исполнения которого истек 10.08.16г. со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. 14 марта 2017 года, с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 15 марта 2017 года, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: юридического лица Муниципальной казенной общеобразовательной организации «Нелемнинская средняя общеобразовательная школа имени Спиридонова Н. И. - Текки- Одулока» муниципального района Верхнеколымский улус (район) РС (Я) по адресу: Верхнеколымский район с. Нелемное ул. Текки Одулока 19

Проверка проведена главным государственным инспектором Верхнеколымского района по пожарному надзору майором внутренней службы Ребровым П.В., совместно с и.о. директором Шалугиной А.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" юридическому лицу необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическую систему оповещения людей о пожаре разделить на самостоятельные зоны оповещения	При размещении в одном здании дошкольных учреждений и школы (или жилых помещений для персонала) общей вместимостью более 50 чел. они выделяются в самостоятельные зоны оповещения. В школе оповещаются сначала работники, затем учащиеся (п.5.1 табл. 2 НПБ 104-03)	10.07.2017 г.	
2	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-	(пп. 7 ст 83 ФЗ-123) Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное	10.07.2017 г.	

	контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
3	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности согласно п. 426 ППР в РФ.	(п. 426 ППР в РФ). 462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности	10.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Верхнеколымского района по пожарному надзору
майор вн. сл.

П.В. Ребров

С предписанием ознакомлена, копию предписания получила:

И.о. директора
МКОО «НСОШ им. Спиридонова Н. И. Текки Одулока»



А.Ю. Шалутина

15 марта 2017 года